



Identyfikacja obwodu	23	24	25	26				
Opis	Zasilanie stacji uzdatniania wody	Gniazdo 230V	Gniazdo 24V	Zasilanie modułu GX-2				
Typ kabla	YDYżo-3x2,5	YDYżo-3x2,5	YDYżo-2x2,5	YDYżo-3x1,5				
Obwód - Moc	0,1	0,5	0,1	0,1				

Obiekt: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym		Inwestor: Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9		
Projektował: mgr inż. Krzysztof Nowak upr. nr PDK/0136/PWOE/04		Podpis:	Temat rysunku: Rozdzielnia RK. Schemat ideowy.	
Opracował:		Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy	
			Branża: Elektryczna	
Sprawdzał:		Podpis:	Data: marzec 2016 r.	Skala: B/S
			Nr rys.: E6	ark.4/4