

WGOŚ.IV.271.2.3.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym w ramach zadania pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I-piętro, poddasze)”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1. Specyfikacja zainstalowanych jednostek na poddaszu budynku Domu Ludowego: model, moc chłodnicza itp.

Odpowiedź: Poniżej wyszczególniono parametry techniczne zainstalowanych jednostek.

Wszystkie urządzenia zostały wyprodukowane w drugiej połowie 2015 roku

Jednostki wewnętrzne typ ścienny, kasetonowy

Wszystkie jednostki wyposażone w pilot zdalnego sterowania.

W1 – jednostka wewnętrzna typu ścienna

- moc Qch-1,5 kW
- całkowity pobór prądu nie większy niż 28W
- wbudowany mechaniczny zawór rozprężny
- nie mniej niż trzy prędkości wentylatora
- czterostopniowy kierunek nawiew powietrza z możliwością pracy w trybie falowania.
- szerokość nie może przekraczać 1070 mm
- głośność pracy na najniższym biegu wentylatora nie wyższa niż 28dB(A)
- głośność pracy na najwyższym biegu wentylatora nie wyższa niż 33dB(A)
- przepływ powietrza na najniższym biegu wentylatora nie mniej niż 330m³/h

W2 – jednostka wewnętrzna typu ścienna

- moc Qch-2,2 kW
- całkowity pobór prądu nie większy niż 28W
- wbudowany mechaniczny zawór rozprężny
- nie mniej niż trzy prędkości wentylatora
- czterostopniowy kierunek nawiew powietrza z możliwością pracy w trybie falowania.
- szerokość nie może przekraczać 1070 mm
- głośność pracy na najniższym biegu wentylatora nie wyższa niż 29dB(A)
- głośność pracy na najwyższym biegu wentylatora nie wyższa niż 35dB(A)
- przepływ powietrza na najniższym biegu wentylatora nie mniej niż 420m³/h

W3 – jednostka wewnętrzna typu ścienna

- moc Qch-3,5
- całkowity pobór prądu nie większy niż 28W
- wbudowany mechaniczny zawór rozprężny

- nie mniej niż trzy prędkości wentylatora
- czterostopniowy kierunek nawiew powietrza z możliwością pracy w trybie falowania.
- szerokość nie może przekraczać 1070 mm
- głośność pracy na najniższym biegu wentylatora nie wyższa niż 29dB(A)
- głośność pracy na najwyższym biegu wentylatora nie wyższa niż 36dB(A)
- przepływ powietrza na najniższym biegu wentylatora nie mniej niż 430m³/h

W-11– jednostka wewnętrzna typ kasetonowy

- moc Q_{ch}- 7,0kW
- całkowity pobór prądu nie większy niż 90W
- wbudowany mechaniczny zawór rozprężny
- nie mniej niż trzy prędkości wentylatora
- nawiew powietrza 360° z możliwością pracy w trybie falowania.
- wysokość nie większa niż 265mm
- wysokość podnoszenia skroplin nie mniejsza niż 450mm
- głośność pracy na najniższym biegu wentylatora nie wyższa niż 35 dB(A)
- głośność pracy na najwyższym biegu wentylatora nie wyższa niż 38 dB(A)
- przepływ powietrza na najniższym biegu wentylatora nie mniej niż 660 m³/h

Parametry jednostek zewnętrznych:

- nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 22 kW,
- pobór mocy na chłodzeniu nie większy niż 7.0kW
- pobór mocy na grzaniu nie większy niż 20kW
- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 59 dBA z możliwością jego nocnego obniżenia,
- ciężar agregatu nie większy niż 150 kg
- zasilania jednostki 3- fazowe, 400V, 50 Hz,
- temperaturowy zakres pracy dla chłodzenia to -15 ~ +48°C,
- temperaturowy zakres pracy dla grzania to -15 ~ +15°C

WOJT
mgr inż. Jan Omachel