


Numer obwodu	--	--	TG-1	TG-2	TG-3	TG-4	TG-5	TG-6	TG-7	TG-8	TG-9	TG-10	TG-11	TG-12
Prąd [A]	76,8	--	2,03	0,19	5,22	5,22	5,22	6,96	0,00	2,17	--	0,58	26,48	40,84
Moc [kW]	21,1	--	0,47	0,04	1,20	1,20	1,20	1,60	0,00	0,50	--	0,50	17,21	26,55
Przewód	YKYzo 5x25	--	YDY 4/3x1,5	YDY 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	--	YDYzo 3x2,5	--	YDYzo 3x4	YDYzo 5x10	YDYzo 5x10
Nazwa obwodu	Zasilanie/Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne	0/16 ±0/19	Gniazda 230V pom. 0/20 ±0/23	Gniazda 230V pom. 0/15, 0/16, 0/27	Gniazda 230V pom. 0/25, 0/26	Rezerwa	Gniazda DATA	Rezerwa	Szafa CPD	Tablica T0	Tablica T1

OBIEKT:				<b>BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>							
INWESTOR:				<b>GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9</b>				38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75			
Stadium:				<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>				Tytuł projektu:  <b>BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>			
Branża:				<b>ELEKTRYCZNA</b>							
Nazwa rysunku:				Nr rysunku:		Skala:		Adres budowy:  38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, GM. KROŚCIENKO WYŻNE DZ. NR EWID 5237/5  PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 666 z 2016r.)			
<b>SCHEMAT TABLICZY TG</b>				<b>E4-1</b>		<b>--</b>					
Projektował w specjal. elektr.		inż. Paweł Piwowar nr upr. E-117/02		04.2017							
Sprawdził w specjal. elektr.		mgr inż. Bartosz Budzik nr upr. E-217/02		04.2017							