




-U

MISTRAL41F

ABB



Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
2CDE283001R0100, Rozłącznik izolacyjny, ABB, E203/100A rd	1 szt.
2CDS253001R0065, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S203-B6	1 szt.
2CTB803853R5600, Ogranicznik przepięć, ABB, OVR T2 4L-40-275 P	1 szt.
2CDS251001R1165, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B16	8 szt.
2CDS251001R0105, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B10	3 szt.
2CDS253001R0165, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S203-B16	3 szt.
2CCA703901R0001, Lampka sygnalizacyjna, ABB, E219-3D	1 szt.
2CDS251001R0065, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B6	1 szt.
2CSF204001R1400, Wylłącznik różnicowoprądowy, ABB, F204 AC-40/0,03	2 szt.
Niniejsze zestawienie nie obejmuje szyn i połączeń miedzianych, bloków rozdzielczych, złączek, zacisków, kabli, wkładek bezpiecznikowych i innych materiałów.	

Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP41

Stopień ochrony: IK08

Prąd znamionowy: 125 A

Typ: Podtynkowa

Ilość modułów: 54

Szerokość: 420 mm

Wysokość: 580 mm

Głębokość: 79 mm

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ			
INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża: ELEKTRYCZNA			
Nazwa rysunku: WIDOK TABLICY T1	Nr rysunku: E6-2	Skala: 1:5	
Projektował w specjal. elektr.	inż. Paweł Piwowar nr upr. E-117/02	04.2017	
Sprawdził w specjal. elektr.	mgr inż. Bartosz Budzik nr upr. E-217/02	04.2017	



38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75

Tytuł projektu:
**BUDOWA BUDYNKU OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Adres budowy:
38-422 KROŚCIENKO WYŻNE,
GM. KROŚCIENKO WYŻNE
DZ. NR EWID 5237/5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 666 z 2016r.)