



- 1 OPRAWA PLAFONIERA LED 4400lm PLX 45W
- 2 OPRAWA PODTYNKOWA LED TYPU DOWNLIGHT 2500lm 24W IP20
- 3 OPRAWA PODTYNKOWA LED TYPU DOWNLIGHT 1900lm 24W IP44
- 4 OPRAWA NATYNKOWA LED TYPU DOWNLIGHT 1900lm 24W IP44
- 5 OPRAWA LED DO STOPÓW MODUŁOWYCH 600X600 840 3600lm 34W
- 6 OPRAWA NATYNKOWA ŚWIETŁÓWKOWA 4X24W T5 PLX G5
- 7 OPRAWA ZWIESZANA LED 3400lm 33W IP20 PLX
- 8 OPRAWA ZWIESZANA LED 4550lm 35W IP20 OPAL
- 9 OPRAWA AWARYJNA SUFITOWA TYP NM 245lm 3.7W 1h/3h
- 10 OPRAWA AWARYJNA SUFITOWA TYP NM 215lm 3.7W 1h/3h
- 11 OPRAWA EWAKUACYJNA 2W IP65 1h/3h - MONTAŻ ŚCIENNY
- 12 OPRAWA EWAKUACYJNA 2W 1h/3h - DWUSTRONNA, MONTAŻ SUFITOWY
- 13 OPRAWA EWAKUACYJNA 218lm 3W 1h/3h - MONTAŻ ŚCIENNY
- 14 OPRAWA EWAKUACYJNA ZEWNĘTRZNA 2.5W 193lm IP65 1h/3h MONTAŻ ŚCIENNY

- łącznik pojedynczy IP20 p/t
 - łącznik pojedynczy IP44 p/t
 - łącznik świecznikowy p/t
 - łącznik świecznikowy IP44 p/t
 - łącznik schodowy p/t
 - gniazdo 400V/32A+PE 32A
 - gniazdo 230V/16A+PE p/t
 - gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
 - gniazdo 1x230V/16A+PE IP55 p/t
 - zestaw PEL 2x230V/2xDATA/2xRJ45
 - wypust zasilania 3f
 - wypust zasilania 1f
 - tablica el.

OBIEKT:			
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ			
INWESTOR:			
GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9			
Stadium:			
Branża:			
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA			
Nazwa rysunku:		Nr rysunku:	Skala:
RZUT PARTERU		E1	1: 100
Projektował w specjal. elektr.	inż. Paweł Piwowar nr upr. E-117/02	04.2017	
Sprawdził w specjal. elektr.	mgr inż. Bartosz Budzik nr upr. E-217/02	04.2017	



38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75

Tytuł projektu:

**BUDOWA BUDYNKU OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Adres budowy:

38-422 KROŚCIENKO WYŻNE,
GM. KROŚCIENKO WYŻNE
DZ. NR EWID 5237/5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 666 z 2016r.)