


Numer obrotu	---	---	T1-1	T1-2	T1-3	T1-4	T1-5	T1-6	T1-7	T1-8	T1-9	T1-10	T-11	T1-12	T1-13	T1-14	T1-15
Prąd [A]	40,84	---	3,39	2,67	0,3	8,7	8,7	8,7	6,96	8,7	6,96	---	7,69	6,52	7,69	7,69	---
Moc [kW]	28,55	---	0,40	0,39	0,05	2,00	2,00	1,20	1,20	0,80	2,00	---	5,00	1,5	5	5	---
Przewód	YDY2o 5x10	---	YDY 4/3x1,5	YDY 4/3x1,5	YDY 3x1,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	---	YDY2o 5x4	YDY2o 3x1,5	YDY2o 5x4	YDY2o 5x4	---
Nazwa obrotu	Zasilanie/Ochrona przęciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne	Gniazda 230V pom. 1/3, 1/4	Gniazda 230V pom. 1/2	Gniazda 230V pom. 1/1, 1/5	Gniazda 230V pom. 1/6	Gniazda 230V pom. 1/8, 1/10	Gniazda 230V pom. 1/7	Rezerwa	Kuchnia	Kociół	Wypust 400V	Wypust 400V	Rezerwa

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ					
INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROSCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9					
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: ELEKTRYCZNA				38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75	
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICZY T1				Nr rysunku: E6-1	Skala: --
Projektował w specjal. elektr.		inż. Paweł Piwowar nr upr. E-117/02		04.2017	Tytuł projektu:  <b>BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>  Adres budowy:  38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, GM. KROŚCIENKO WYŻNE DZ. NR EWID 5237/5
Sprawdził w specjal. elektr.		mgr inż. Bartosz Budzik nr upr. E-217/02		04.2017	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 666 z 2016r.)					