


—U

MISTRAL41F

ABB



Zestawienie danych z projektu

Opis	Ilość
2CDE283001R0100, Rozłącznik izolacyjny, ABB, E203/100A rd	1 szt.
2CDS253001R0065, Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S203-B6	1 szt.
2CDE163001R1902, Podstawa bezpiecznikowa, ABB, ISS 63/3	2 szt.
2CDS251001R1165, Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B16	5 szt.
2CSR255140R1165, Wył. różn.-prąd. z blokiem nadmiarowym, ABB, DS201 A-B16/0,03	1 szt.
2CDS251001R0105, Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B10	3 szt.
2CMA100163R1000, Licznik energii elektrycznej, ABB, B23 111-100	2 szt.
2CDS781001R3202, Wyłącznik selektywny, ABB, S751-E20	1 szt.
2CTB815710R2300, Ogranicznik przepięć, ABB, OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS	1 szt.
2CCA703901R0001, Lampka sygnalizacyjna, ABB, E219-3D	1 szt.
2CSF204001R1400, Wyłącznik różnicowoprądowy, ABB, F204 AC-40/0,03	1 szt.
Niniejsze zestawienie nie obejmuje szyn i połączeń miedzianych, bloków rozdzielczych, złączek, zacisków, kabli, wkładek bezpiecznikowych i innych materiałów.	

Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP41

Stopień ochrony: IK08

Prąd znamionowy: 125 A

Typ: Podtynkowa

Ilość modułów: 54

Szerokość: 420 mm

Wysokość: 580 mm

Głębokość: 79 mm

OBIEKT:				 38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75			
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ							
INWESTOR:				38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75			
GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9							
Stadium:							
PROJEKT WYKONAWCZY							
Branża:							
ELEKTRYCZNA				Tytuł projektu:			
Nazwa rysunku:				Nr rysunku:		Skala:	
WIDOK TABLICY TG				E4-2		1:5	
Projektował w specjal. elektr.		inż. Paweł Piwowar nr upr. E-117/02		04.2017		Adres budowy: 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, GM. KROŚCIENKO WYŻNE DZ. NR EWID 5237/5	
Sprawdził w specjal. elektr.		mgr inż. Bartosz Budzik nr upr. E-217/02		04.2017			
						PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 666 z 2016r.)	