




-U


MISTRAL41F

ABB



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Typ: Podtynkowa
Ilość modułów: 54
Szerokość: 420 mm
Wysokość: 580 mm
Głębokość: 79 mm

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
2CDE283001R0100, Rozłącznik izolacyjny, ABB, E203/100A rd	1 szt.
2CDS253001R0065, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S203-B6	1 szt.
2CTB803853R5600, Ogranicznik przepięć, ABB, OVR T2 4L-40-275 P	1 szt.
2CDS251001R1165, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B16	9 szt.
2CSR255140R1165, Wyl. różn.-prąd. z blokiem nadmiarowym, ABB, DS201 A-B16/0,03	2 szt.
2CDS251001R0105, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B10	3 szt.
2CCA703901R0001, Lampka sygnalizacyjna, ABB, E219-3D	1 szt.
2CDS251001R0065, Wylłącznik nadmiarowo-prądowy, ABB, S201-B6	1 szt.
2CSF204001R1400, Wylłącznik różnicowoprądowy, ABB, F204 AC-40/0,03	2 szt.
Niniejsze zestawienie nie obejmuje szyn i połączeń miedzianych, bloków rozdzielczych, złączek, zacisków, kabli, wkładek bezpiecznikowych i innych materiałów.	

OBIEKT:		BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ			
INWESTOR:					
GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9				38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75	
Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY			Tytuł projektu:
Branża:		ELEKTRYCZNA			
Nazwa rysunku:		Nr rysunku:		Skala:	BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WIDOK TABLICY TO		E5-2		1:5	
Projektował w specjal. elektr.	inż. Paweł Piwowar nr upr. E-117/02		04.2017		
Sprawdził w specjal. elektr.	mgr inż. Bartosz Budzik nr upr. E-217/02		04.2017		
					Adres budowy:
					38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, GM. KROŚCIENKO WYŻNE DZ. NR EWID 5237/5
					PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. Nr 80 poz. 666 z 2016r.)