

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Południowej, Brzozowskiej, Mostowej, Sportowej, Szkolnej w miejscowości Krościenko Wyżne - etap II”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **603161-N-2018 z dnia 10.08.2018 r.**, wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie jak poniżej:


Pytanie 1.

Prosimy o zamieszczenie schematu istniejącej szafy oświetleniowej SO-WO z projektowaną wymianą zegara sterowniczego na AST midi.

Odpowiedź:

W załączeniu przedstawiamy istniejący schemat szafy SO-WO ul. Południowa. W szafie należy wymienić istniejący zegar sterowania oświetleniem ulicznym TALENTO 2 na AST midi.

Po zamontowaniu przez Wykonawcę sterownika AST midi dwukanałowego w szafie SO-WO – Inwestor zaprogramuje go we własnym zakresie.

WÓJT

mgr inż. Jan Omachel